

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1190594

**Výrobek:** Stožárové elektrovýzbroje

**Typ:** SR46, SR48, SR56, EV (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** max 4 x 35 mm<sup>2</sup>, 400 V, IP20 (IP00)

**Objednatel:** ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.  
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

**Výrobce:** ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.  
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 911884-01/01 ze dne: 26.09.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 61439-1 ed. 2:12; ČSN EN 61439-3:12 čl. 8.5, 8.8, 10.10; ČSN EN 60998-1 ed. 2:05;  
ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:05 čl. 10, 12.2, 13.3, 13.4, 16 ÷ 19; ČSN EN 60947-1 ed. 4:08 + A1:11 + A2:15 čl. 8.2.4.2;  
ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:10 čl. 8.4.5; ČSN EN 40-1:95, ČSN EN 40-2:05 čl. 4.4.5

**Jiné údaje:**


Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 911884 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.09.2022

01.10.2019

V Praze dne

  
Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



911884-01