

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220469

Výrobek: Stožárové elektrovýzbroje

Typ: SR46, SR48, SR56, EV (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: max 4 x 35 mm², 400 V, IP20 (IP00)

Objednatel: ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

Výrobce: ELEKTROVÝZBROJE Fulnek s.r.o.
Kapucínská 283, 742 45 Fulnek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 221963-01/01 ze dne: 23.09.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-1 ed. 2:12, ČSN EN 61439-3:12 čl. 8.5, 8.8, 10.10,
ČSN EN 60998-1 ed. 2:05, ČSN EN 60998-2-1 ed. 2:05 čl. 10, 12.2, 13.3, 13.4, 16 + 19,
ČSN EN 60947-1 ed. 4:08 + A1:11+ A2:15 čl. 8.2.4.2, ČSN EN 60947-7-1 ed. 3:10 čl. 8.4.5,
ČSN EN 40-1:95, ČSN EN 40-2:05 čl. 4.4.5

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221963 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 02.10.2025

03.10.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



221963-01